



LISTA DE MATERIAIS QUE FALTA EXECUTAR

AERADOR						
ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANTITATIVOS	UNID.		
			1ª ETAPA	2ª ETAPA		
16	REGISTRO FoFo CBOR FV		150	02	-	PÇ
17	TFP10 L=1,00m		150	02	-	PÇ
18	LJGS		150	04	-	PÇ
20	TFL10 L=1,00m		150	04	-	PÇ
21	HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE L=1,50m	1,1/8	12	-	-	UND

  

ACESSÓRIOS						
			1ª ETAPA	2ª ETAPA	UNID.	
-	ABF10		150	20	-	PÇ
-	PPF10 (20x90)mm		-	160	-	PÇ
-	GUARDA CORPO AERADOR		-	244,00	-	m
-	GUARDA CORPO ESCADA		-	22,60	-	m
-	GUARDA CORPO CAIXA DE MANOBRA		-	47,20	-	m
-	CABO DE AÇO DE AÇO	3/4"	-	320,00	-	m
-	AERADORES SUPERFICIAIS DE ALTA ROTAÇÃO POT. 15 cv		-	16	-	PÇ

LISTA DE MATERIAIS

AERADOR (4x)						
ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANTITATIVOS	UNID.		
			1ª ETAPA	2ª ETAPA		
CHEGADA DO RAFA						
01	C90' JGS		300	01	-	PÇ
02	TFP10 L=1,80M		300	01	-	PÇ
03	C90FF10		300	01	-	PÇ
04	REGISTRO FoFo CBOR FV		300	01	-	PÇ
05	TOFAV10		300	01	-	PÇ
06	C49FF10		300	01	-	PÇ
CHEGADA DA CDV-02						
07	C90FF10		200	01	-	PÇ
08	TOFAV10		200	01	-	PÇ
09	EFP		200	01	-	PÇ
SAÍDA PARA DECANTADOR						
10	EPFAV10		300	01	-	PÇ
11	REGISTRO FoFo CBOR FV		300	01	-	PÇ
12	TFP10 L=1,00M		300	01	-	PÇ
13	LJGS		300	01	-	PÇ
DESCARGA						
14	EPFAV10		150	02	-	PÇ
15	TÊ COM FLANGE		150	01	-	PÇ
16	REGISTRO FoFo CBOR FV		150	02	-	PÇ
17	TFP10 L=1,00m		150	01	-	PÇ
18	LJGS		150	01	-	PÇ
19	C90FF10		150	01	-	PÇ
20	TFP10 L=1,00m		150	01	-	PÇ
ACESSÓRIOS						
-	ABF10		300	06	-	PÇ
-	ABF10		150	10	-	PÇ
-	PPF10 (20x90)mm		-	176	-	PÇ
21	HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE L=1,50m	1,1/8	12	-	-	UND

- NOTAS:**
- 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
  - 2- GUARDA CORPO ESCADA E GUARDA CORPO INTERNO DO AERADOR A SEREM EXECUTADOS.
  - 3- IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA: XYPEX OU SIMILAR.
  - 4- SUPERFÍCIE EXTERNA: ARGAMASSA POLIMÉRICA
  - 5- PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS, COM FUNDO TIPO ZARCÃO. NAS PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, ESCADA E GUARDA CORPO.

- LEGENDA:**
- A EXECUTAR
  - SUPERFÍCIE INTERNA
  - SUPERFÍCIE EXTERNA

Nº	REVISÃO	DATA	R.T.
01	REVISÃO	JULHO/2020	PROJ. SAUÍDO GONCALVES CHAVES ORCA-68.765/D-MG
02	REVISÃO	OUT/2020	PROJ. SAUÍDO GONCALVES CHAVES ORCA-1463.183/D-MG
			DES. CLAUDIO/CINTHIA
			DATA AGOSTO/2011
			APROV.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ESCALA INDICADA

FORMIGA - MG

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO N° DE FOLHAS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

AERADOR CÓDIGO

PLANTAS, CORTES E DETALHES

DESENHO

**DESPRO** DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

22/35