



Prefeitura Formiga <licitacaoformigamg@gmail.com>

Dúvidas em relação a licitação 075/2023

3 mensagens

Daniel Gomide <danielsolucao@hotmail.com>

15 de junho de 2023 às 11:28

Para: "licitacaoformigamg@gmail.com" <licitacaoformigamg@gmail.com>

Olá, bom dia.

Ao analisarmos a licitação supracitada no assunto do e-mail nossa equipe ficou em dúvidas nos seguintes aspectos:

- No edital está falando de uma alocação de um poste, esse poste ele será fornecido pela empresa que pegar a obra ou vocês já o possuem e querem somente a alocação do mesmo, caso for somente a alocação, como ele se encontra? (já está instalado em um local ou não).
- Na lista de materiais está pedindo uma chave seccionadora de 200A com fusível e no projeto a chave é sem o fusível, nesse caso qual devemos considerar?
- Outra dúvida está em relação as grades que serão instaladas, na maioria dos desenhos as grades estão com 3 metros de altura, mas em um deles a grade está com 4 metros, afinal, é para considerar 3 ou 4 metros?

Desde já agradeço a compreensão.

**Solução**
ELETROMECAÂNICA

CNPJ: 13.697.332/0001-19

PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 333, BAIRRO NITERÓI,

ARCOS - MG - 35588-000

DANIEL - SÓCIO PROPRIETÁRIO

✉ DANIELSOLUCAO@HOTMAIL.COM

☎ (37) 98804-0001 📞 (37) 3351-4574

Prefeitura Formiga <licitacaoformigamg@gmail.com>

15 de junho de 2023 às 13:26

Para: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>

Boa tarde,

Favor responder a solicitação para a empresa e nos encaminhar cópia para anexar no processo.

Cordialmente,

Túlio Samuel

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gabriel Santiago <eletricapmf@gmail.com>

15 de junho de 2023 às 14:32

Para: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>,
licitacaoformigam@gmail.com, danielsolucao@hotmail.com, Gabriel Santiago <gabriel.enggimax@gmail.com>

PREZADOS SEGUE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS

- 1 No edital está falando de uma alocação de um poste, esse poste ele será fornecido pela empresa que pegar a obra ou vocês já o possuem e querem somente a alocação do mesmo, caso for somente a alocação, como ele se encontra? (já está instalado em um local ou não). R: **O poste já se encontra no local a alocação do mesmo se deve ao fato de ser executada a entrada em média tensão da subestação.**
- Na lista de materiais está pedindo uma chave seccionadora de 200A com fusível e no projeto a chave é sem o fusível, nesse caso qual devemos considerar? R: **com fusível**
- Outra dúvida está em relação as grades que serão instaladas, na maioria dos desenhos as grades estão com 3 metros de altura, mas em um deles a grade está com 4 metros, afinal, é para considerar 3 ou 4 metros? R: **A subestação possui pé direito nominal de 3 metros de altura.**

Nos encontramos a disposição a qualquer esclarecimento

Att,

Gabriel Santiago R. Rodrigues
Engenheiro Eletricista Crea 221718/D
Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização
da Secretaria de Obras e Trânsito de Formiga-MG
(35) 99197-7017

On Thu, Jun 15, 2023 at 2:12 PM Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com> wrote:

Gabriel,

favor responder com cópia para licitação!

Att,

Nathália

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, 83 - Centro
Formiga / MG CEP: 35.570-146
Contato: (37) 3329-1846





Prefeitura Formiga <licitacaoformigamg@gmail.com>

Re: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE CABINE DE SUBESTAÇÃO TIPO POSTO 5 PADRÃO CEMIG

1 mensagem

Gabriel Santiago <eletricapmf@gmail.com>

15 de junho de 2023 às 14:28

Para: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>, samuelrodrigues6539@gmail.com, samuelsiqueira@artrel.com.br, licitacaoformigamg@gmail.com

Prezado, segue resposta referente às dúvidas.

A parte de alvenaria da subestação está pronta, ficando para a empresa contratada a execução da subestação somente a instalação dos gradis, chapas metálicas, portas e janelas e entrada de cabos de média tensão e saída. Já iniciou-se as obras referente a parte civil, e trata-se de uma empresa de Minas Gerais. A rede de média tensão está pronta para atendimento da subestação, porém, para sanar quaisquer dúvidas estamos à disposição para uma visita técnica.

O ramal de saída será executado até a caixa de disjuntor CM-18 dentro da subestação, a interligação entre subestação e casa de máquinas será feita por outra empresa.

Quanto à aprovação do projeto, o mesmo já se encontra reprovado.

Atenciosamente

Gabriel Santiago R. Rodrigues
Engenheiro Eletricista Crea 221718/D
Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização
da Secretaria de Obras e Trânsito de Formiga-MG
(35) 99197-7017

On Thu, Jun 15, 2023 at 2:11 PM Secretaria Municipal de Obras e Trânsito <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com> wrote:

Gabriel,

favor responder com cópia para a licitação.

Att,

Nathália

----- Forwarded message -----

De: **Samuel Siqueira** <samuelsiqueira@artrel.com.br>

Date: qui., 15 de jun. de 2023 às 10:45

Subject: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE CABINE DE SUBESTAÇÃO TIPO POSTO 5 PADRÃO CEMIG

To: <secretariafgadeobrasetransito@gmail.com>

Bom dia,

Me chamo Samuel Siqueira, entro em contato pela empresa ARTREL de Itajubá-MG a fim de solicitar alguns esclarecimentos sobre alguns itens que não ficaram claros no edital e anexos do processo de contratação.

Primeiro, gostaria de saber se a obra civil está/será executada por empresa de construção civil e qual o estado dela. No anexo relatório fotográfico o mesmo não apresenta informações relevantes relacionadas a rede de média tensão mais próxima e a localização da subestação a ser construída.

Segundo, gostaria de esclarecimentos sobre o direcionamento do ramal de saída, não fica claro no edital se o ramal de saída deve ser executado

pelo fornecedor e até onde o mesmo deve/deveria ser conectado.

Por fim, analisando o projeto encaminhado, o mesmo foi aprovado em 10/06/2020, ou seja, não se encontra mais em validade e portanto, caso o mesmo não tenha sido submetido novamente a CEMIG para avaliação, deverá ser encaminhado e isso poderá impactar tanto no período de desenvolvimento do projeto quanto a necessidade de ser homologado novamente. Caso isso tenha que ser feito, poderíamos oferecer esta atividade dentro de nossa proposta?

Obrigado desde já pela atenção, aguardo respostas.

Atenciosamente,

Samuel Siqueira

Auxiliar Técnico de Distribuição

ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tertuliano Pinto Ribeiro nº 300 , Bairro – Varginha

Itajubá – MG CEP – 37.501-174

TEL – (35) 3622-7271

E-mail: samuelrodrigues6539@gmail.com

samuelsiqueira@artrel.com.br

WhatsApp: (35)9-9719-8142

--

Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, 83 - Centro
Formiga / MG CEP.: 35.570-146
Contato: (37) 3329-1846