



Pregoeiros Prefeitura de Formiga &lt;pregoeirospmformiga@gmail.com&gt;

---

**ENC: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA - PE 28/2023 - ABERTURA 16/05**

---

**Gabriel Santiago** <eletricapmf@gmail.com>

12 de maio de 2023 às 10:24

Para: Pregoeiros Prefeitura de Formiga &lt;pregoeirospmformiga@gmail.com&gt;, ademir@sulminasfiosecabos.com.br, nicoly.santos@sulminasfiosecabos.com.br, compras1@sulminasfiosecabos.com.br, edna@sulminasfiosecabos.com.br

Prezados bom dia, segue esclarecimentos solicitados

*Referente ao PE 28/2023 – PREFEITURA DE FORMIGA, solicitamos descrição completa referente aos padrões (item 68), pois o mesmo não informa o tamanho na descrição, não informa se é para saída aérea ou subterrânea, e não informa para qual amperagem precisa ser o padrão, sem essas informações não é possível participar.*

A descrição do item é a seguinte: "Padrão produzido em aço carbono galvanizado a quente, de seção quadrada ou redonda, para ligações com disjuntor, aprovado pela CEMIG, com fiação de entrada e saída neutra, com caixa metálica ou em policarbonato para abrigar medidor. Pronto para instalar, bifásico. (EXCLUSIVO ME/EPP)" O padrão deverá ser de tamanho padronizado conforme Cemig e de característica de contra a rede, padronizar com entrada aérea e saída subterrânea, além disto deverá utilizar o disjuntor bifásico de 63A

NÃO ENCONTREI QUAL A DÚVIDA DOS DEMAIS ITENS, me encontro a disposição para esclarecimento

Att,

Gabriel Santiago R. Rodrigues  
Engenheiro Eletricista Crea 221718/D  
Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização  
da Secretaria de Obras e Trânsito de Formiga-MG  
(35) 99197-7017

[Texto das mensagens anteriores oculto]