



BACIA DO CÓRREGO AGUA VERMELHA-ME			
SUB-BACIA	AREA (ha)	Qi (l/s)	QF
SB14A.1	3,85	0,22	0,79
SB14A.2	6,00	0,34	1,23
SB14A.3	3,00	0,17	0,61
SB14A.4	1,44	0,08	0,29
TOTAL:	14,29	0,82	2,92

BACIA DO CÓRREGO AGUA VERMELHA-ME			
SUB-BACIA	AREA (ha)	Qi (l/s)	QF
SB14B.1	3,95	0,26	0,92
SB14B.2	3,10	0,20	0,72
SB14B.3	7,10	0,47	1,65
SB14B.4	16,98	1,12	3,94
TOTAL:	31,13	2,05	7,22

BACIA DO CÓRREGO AGUA VERMELHA-MD			
SUB-BACIA	AREA (ha)	Qi (l/s)	QF
SB15A.1	5,60	0,35	1,22
SB15A.2	8,19	0,51	1,79
SB15A.3	1,97	0,12	0,43
SB15A.4	1,51	0,09	0,33
TOTAL:	17,27	1,07	3,78

BACIA DO CÓRREGO AGUA VERMELHA-MD			
SUB-BACIA	AREA (ha)	Qi (l/s)	QF
SB15B.1	16,91	0,70	2,72
SB15B.2	18,59	0,77	2,99
SB15B.3	13,73	0,57	2,21
SB15B.4	17,77	0,73	2,86
SB15B.5	5,01	0,21	0,81
TOTAL:	72,01	2,98	11,60

LEGENDA:	
— x —	LIMITE DE PROJETO
— — —	LIMITE DE BACIA
- - - - -	LIMITE DE MICRO BACIAS
⊕ — ⊕	INTERCEPTOR PROJETADO
IBE-	INTERCEPTOR DO BELA VISTA
SB-	SUB BACIA
→	PONTO DE VAZÃO CONCENTRADA

Nº	REVISÃO	DATA	R.T.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO FORMIGA - MG	ESCALA 1:4.000
			ALBERTO BOVENA OLIVEIRA CREA-68.785/D-MG	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERCEPTORES DO CÓRREGO AGUA VERMELHA SISTEMA PROPOSTO	Nº DE FOLHAS
			PROJETISTA JULIANA D. G. VIEIRA CREA-114.105/D-MG		CÓDIGO
			DESENHISTA ANDRÉ MENCONI	Despro DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	DESENHO
			DATA AUGHO/2019		01/12
			APROVADO		